

SYSTEM ALARMU POŻARU

- czujka optyczna dymu
- czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- czujka temperaturowa
- moduł kontrolno sterujący I/O 2 wyjścia sterujące/4 wejścia monitorujące
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- X/XX nr pętli/nr elementu na pętli
- ręczny przycisk oddymiania RPO
- czujka liniowa dymu odbiornik
- czujka liniowa dymu nadajnik
- syrena alarmu pożaru
- SAP centrala alarmu pożaru
- AKU C zasilacz z podtrzymaniem certyfikowany (CNBOP)
- 24V zasilacz ~231/24
- przewód YnTKSYekw1x2x1 w izolacji koloru czerwonego
- przewód YnTKSY 4x2x0,8
- przewód YnTKSY 4x2x0,8
- przewód 3x1 P90
- centrala sterowania oddymianiem
- Ⓜ siłownik klapy



Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny Górowo Iławeckie

ul.Armii Czerwonej 22 i 24

SYSTEM ALARMU POŻARU i ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

BIURO PROJEKTOWE:
INFOSOFT
11-036 Gronity, Zielona Dolina 55

PROJEKTANT:
inż. Marek Kucman upr. WAM/0054/PWOK/08
Projekt Management
Warszawa, Skarbka z Gór 71A34, www.projektm.pl

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU

DATA	SKALA	NR RYS.	REV.
20.10.01	1:100	2	A